

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»**

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,
руководитель органа инспекции

Л.В. Овсянникова

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9509**

Заключение составлено 4 июля 2019 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 1722 от 24.06.2019
Заявление(заявка) № 40-20/2162-19 от 20.06.2019
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
3. **Продукция:** Кирпич керамический полнотелый; дата изготовления: 13.06.2019 11:13; номер партии: 661; объем партии: 200 тыс.шт.; упаковка: Заводская упаковка; вес(объем) пробы для испытаний: 5 л
4. **Производитель продукции:** ОАО "Стройполимеркерамика"
Юридический адрес:249201, Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынский, ул. Заводская, д.1.
Фактический адрес:Бабынинский район, п. Воротынский, ул. Заводская, 1
5. **НД на продукцию:** ГОСТ 530-2012
6. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** ОАО "Стройполимеркерамика"
249201, Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынский, ул. Заводская, д. 1
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Попонина А.В, начальник ОТК
8. **Место, время и дата отбора:** ОАО "Стройполимеркерамика", Бабынинский район, п. Воротынский,
ул. Заводская, 1 17.06.2019 с 09:00 до 10:00
9. **Условия доставки:** соответствуют НД
10. **НД на отбор:** ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов
11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** :ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", ; №
РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 9509 от 4 июля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 9509 "Кирпич керамический полнотелый" по содержанию природных радионуклидов относится к 1 классу строительных материалов (Аэфф не более 370 Бк/кг) в соответствии требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности " (НРБ-99/2009), п. 5.3.4.

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделением радиационной гигиены с
радиологической лабораторией и экспертизой ионизирующих
излучений

Феоктистова Т. А.